

Приложение N 1  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

НОРМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РУЧНЫМИ ОГнетушителями (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  
АВТОЗАПРАВочных СТАНЦИЙ)

Список изменяющих документов  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук) <*>                   |  |     |      |  |   |                 |                        |
|--|--|--------------|---|--|-----|------|--|---|-----------------|------------------------|
|  |  |              | пенные и водные (вместимость ю 10 литров) | порошковые (вместимость огнетушащего вещества) (килограммов) |     |      | хладоновые (вместимость ю 2 (3) литра) | углекислотные (вместимостью огнетушащего вещества) (литров) |                 | воздуш но-эмульсионные |
|  |  |              |   | 2/2  | 5/4 | 10/9 |  | 2/2   | 5 (8) или 3 (5) |                        |
| А, Б, В  | 200  | А            | 2++                                       | -  | 2+  | 1++  | -                                      | -   | -               | 1++                    |
|  |  | В            | 4+  | -  | 2+  | 1++  | 4+                                     | -   | -               | 1++                    |
|  |  | С            | -   | -  | 2+  | 1++  | 4+                                     | -   | -               | 1++                    |
|  |  | Д            | -   | -  | 2+  | 1++  | -                                      | -   | -               | 1++                    |
|  |  | Е            | -   | -  | 2+  | 1++  | -                                      | -   | 2++             | -                      |
| В  | 400  | А            | 2++                                       | 4+   | 2++ | 1+   | -                                      | -   | 2+              | 1++                    |
|  |  | Д            | -   | -  | 2+  | 1++  | -                                      | -   | -               | 1++                    |
|  |  | Е            | -   | -  | 2++ | 1+   | 2+                                     | 4+  | 2++             | -                      |
| Г  | 800  | В            | 2+  | -  | 2++ | 1+   | -                                      | -   | -               | 2++                    |
|  |  | С            | -   | 4+   | 2++ | 1+   | -                                      | -   | -               | 2++                    |
| Г, Д   | 1800                                       | А            | 2++                                       | 4+   | 2++ | 1+   | -                                      | -   | -               | 4++                    |
|  |  | Д            | -   | -  | 2+  | 1++  | -                                      | -   | -               | 4++                    |
|  |  | Е            | -   | 2+   | 2++ | 1+   | 2+                                     | 4+  | 2++             | -                      |
| Общественные здания  | 800  | А            | 4++                                       | 8+   | 4++ | 2+   | -                                      | -   | 4+              | 2++                    |
|  |  | Е            | -   | -  | 4++ | 2+   | 4+                                     | 4+  | 2++             | -                      |

<\*> Помещения оснащаются одним из 5 представленных в настоящем документе видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). При вводе в эксплуатацию переносных порошковых и углекислотных огнетушителей они должны быть промаркированы по массе огнетушащего состава.

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения этих объектов.

Приложение N 2  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

НОРМЫ  
ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ  
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь, кв. метров | Класс пожара | Огнетушители (штук) <*>                                |  |   |  |      |
|--|---|--------------|--|--|---|--|------|
|  |   |              | воздушно-пенные огнетушители (вместимостью 100 литров) | комбинированные огнетушители (пена, порошок) (вместимостью 100 литров) | порошковые огнетушители (вместимостью 100 литров) | углекислотные огнетушители (вместимость, литров) |      |
|  |   |              |  |  |   | 25   | 80   |
| А, Б, В  | 500                                       | А            | 1 ++   | 1 ++   | 1 ++  | -  | 3 +  |
|  |   | В            | 2 +  | 1 ++   | 1 ++  | -  | 3 +  |
|  |   | С            | -  | 1 +  | 1 ++  | -  | 3 +  |
|  |   | Д            | -  | -  | 1 ++  | -  | -    |
|  |   | Е            | -  | -  | 1 +   | 2 +  | 1 ++ |
| В, Г   | 800                                       | А            | 1 ++   | 1 ++   | 1 ++  | 4 +  | 2 +  |
|  |   | В            | 2 +  | 1 ++   | 1 ++  | -  | 3 +  |
|  |   | С            | -  | 1 +  | 1 ++  | -  | 3 +  |
|  |   | Д            | -  | -  | 1 ++  | -  | -    |
|  |   | Е            | -  | -  | 1 +   | 1 ++   | 1 +  |

---

-----  
<\*> Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Приложение N 3  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

#### РАДИУС ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

| Высота точки сварки<br>над уровнем пола или прилегающей<br>территорией, метров | Минимальный радиус зоны<br>очистки территории от горючих<br>материалов, метров |
|--|--|
| 0  | 5  |
| 2  | 8  |
| 3  | 9  |
| 4  | 10   |
| 6  | 11   |
| 8  | 12   |
| 10   | 13   |
| свыше 10   | 14   |

Приложение N 4  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

Организация  
Предприятие  
Цех

УТВЕРЖДАЮ <\*>

\_\_\_\_\_  
(руководитель или лицо,  
ответственное за пожарную  
безопасность, должность, ф.и.о.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

НАРЯД-ДОПУСК  
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) \_\_\_\_\_  
(должность руководителя работ,

\_\_\_\_\_ ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

2. На выполнение работ \_\_\_\_\_  
(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ \_\_\_\_\_  
(отделение, участок, установка,  
\_\_\_\_\_ аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей

| N<br>п/п | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |      |
|----------|---------------------|-----------------------|--|------|
|          |                     |                       | подпись  | дата |
| 1.       |                     |                       |  |      |
| 2.       |                     |                       |  |      |
| 3.       |                     |                       |  |      |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_ дата

Окончание \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ \_\_\_\_\_  
(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

\_\_\_\_\_ осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Согласовано:  
со службами объекта, на  
котором будут производиться  
огневые работы

\_\_\_\_\_  
(название службы,

\_\_\_\_\_ ф.и.о. ответственного, подпись, дата)

\_\_\_\_\_ (цех, участок,

\_\_\_\_\_ ф.и.о. ответственного, подпись, дата)

8. Место проведения работ подготовлено:

Ответственный за подготовку места проведения работ \_\_\_\_\_  
(должность, ф.и.о., подпись, дата, время)

9. Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_  
(дата, время, подпись выдавшего наряд, ф.и.о., должность)

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)  
\_\_\_\_\_  
(название службы, должность ответственного, ф.и.о., подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады |  |                       |                     |             | Выведен из состава бригады |             |                     | Руководитель работ (подпись) |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| ф.и.о.                  | с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | квалификация, разряд, | выполняемая функция | дата, время | ф.и.о.                     | дата, время | выполняемая функция |                              |
|                         |  |                       |                     |             |                            |             |                     |                              |
|                         |  |                       |                     |             |                            |             |                     |                              |

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

\_\_\_\_\_  
(руководитель работ, подпись, дата, время)  
\_\_\_\_\_  
(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, ф.и.о., подпись, дата, время)

-----  
<\*> Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ.

Приложение N 5  
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

НОРМЫ  
ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ  
ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ

| Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок | Предельная защищаемая площадь 1 | Класс пожара | Тип щита <*> |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|
|--|---------------------------------|--------------|--------------|

| по взрывопожарной и пожарной опасности  | пожарным щитом, кв. метров |             |                      |
|---|----------------------------|-------------|----------------------|
| А, Б и В  | 200                        | А<br>В<br>Е | ЩП-А<br>ЩП-В<br>ЩП-Е |
| В   | 400                        | А<br>Е      | ЩП-А<br>ЩП-Е         |
| Г и Д   | 1800                       | А<br>В<br>Е | ЩП-А<br>ЩП-В<br>ЩП-Е |
| Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур | 1000                       | -           | ЩП-СХ                |
| Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы  | -                          | А           | ЩПП                  |

-----  
<\*> Условные обозначения щитов:

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.

Приложение N 6  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

НОРМЫ  
КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ  
И ИНВЕНТАРЕМ

Список изменяющих документов  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

| Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря     | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара |                 |                 |            |          |
|---|---|-----------------|-----------------|------------|----------|
|   | ЩП-А<br>класс А   | ЩП-В<br>класс В | ЩП-Е<br>класс Е | ЩП-СХ<br>- | ЩПП<br>- |
| 1. Огнетушители:<br>воздушно-пенные (ОВП)<br>емкостью 10 литров                               | 2+  | 2+              | -               | 2+         | 2+       |
| порошковые (ОП)<br>емкостью, л/ массой<br>огнетушащего состава,<br>килограммов<br>10/9<br>или | 1++   | 1++             | 1++             | 1++        | 1++      |

|  |   |    |    |    |    |    |
|--|---|----|----|----|----|----|
|  | 5/4   | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ |
|  | углекислотные (ОУ)<br>емкостью, л/ массой<br>огнетушащего состава,<br>килограммов   |    |    |    |    |    |
|  | 5/3   | -  | -  | 2+ | -  | -  |
| 2.   | Лом   | 1  | 1  | -  | 1  | 1  |
| 3.   | Багор   | 1  | -  | -  | 1  | -  |
| 4.   | Крюк с деревянной<br>рукояткой  | -  | -  | 1  | -  | -  |
| 5.   | Ведро   | 2  | 1  | -  | 2  | 1  |
| 6.   | Комплект для резки<br>электропроводов: ножницы,<br>диэлектрические боты и<br>коврик | -  | -  | 1  | -  | -  |
| 7.   | Покрывало для изоляции очага<br>возгорания  | -  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| (п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) |   |    |    |    |    |    |
| 8.   | Лопата штыковая   | 1  | 1  | -  | 1  | 1  |
| 9.   | Лопата совковая   | 1  | 1  | 1  | 1  | -  |
| 10.  | Вилы  | -  | -  | -  | 1  | -  |
| 11.  | Тележка для перевозки<br>оборудования   | -  | -  | -  | -  | 1  |
| 12.  | Емкость для хранения воды<br>объемом:   |    |    |    |    |    |
|  | 0,2 куб. метра  | 1  | -  | -  | 1  | -  |
|  | 0,02 куб. метра   | -  | -  | -  | -  | 1  |
| 13.  | Ящик с песком 0,5 куб.<br>метра   | -  | 1  | 1  | -  | -  |
| 14.  | Насос ручной  | -  | -  | -  | -  | 1  |
| 15.  | Рукав Ду 18-20 длиной 5<br>метров   | -  | -  | -  | -  | 1  |
| 16.  | Защитный экран 1,4 x 2<br>метра   | -  | -  | -  | -  | 6  |
| 17.  | Стойки для подвески<br>экранов  | -  | -  | -  | -  | 6  |

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Список изменяющих документов  
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

(форма)

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_

(должность руководителя (заместителя

\_\_\_\_\_

руководителя) органа местного  
самоуправления района, поселения,  
городского округа)

\_\_\_\_\_

(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_

(подпись и М.П.)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: \_\_\_\_\_

Наименование поселения: \_\_\_\_\_

Наименование городского округа: \_\_\_\_\_

Наименование субъекта Российской Федерации: \_\_\_\_\_

I. Общие сведения о населенном пункте

|    | Характеристика населенного пункта  | Значение |
|----|--|----------|
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров)  |          |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров)  |          |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров)   |          |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) |          |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
|-------|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|
|       |                                  |               |                       |                                    |
|       |                                  |               |                       |                                    |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: \_\_\_\_\_

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: \_\_\_\_\_

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
|-------|------------------------|-----------|--------------------|
|       |                        |           |                    |
|       |                        |           |                    |
|       |                        |           |                    |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации  | Информация о выполнении |
|---|-------------------------|
| 1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)  |                         |
| 2. Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое   |                         |
| 3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре  |                         |
| 4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды |                         |
| 5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории   |                         |
| 6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону   |                         |
| 7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд)   |                         |

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта
-